



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie

PPIS.HK.9020.387.2025.JO
Kutno, dnia 10.12.2025 r.

Gmina Nowe Ostrowy
Nowe Ostrowy 80
99-350 Ostrowy
(dot. wodociągu publicznego w Grochowie)

Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o *Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o *zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (Dz. U. z 2024 r., poz. 757);
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań z dnia 27.11.2025 r. nr S/PWIK/66/754/25 przeprowadzonych przez laboratorium PWiK Sp. z o.o. w Kutnie próby wody nr 952/BF/25 pobranej do badania w dniu 24.11.2025 r. z wodociągu publicznego w Grochowie, którego właścicielem jest Gmina Nowe Ostrowy

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W dniu 24.11.2025 r. w domu prywatnym w Grochówku 2, gm. Nowe Ostrowy pobrano do badania próbę wody podawanej do sieci i stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1A i 1C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Badania wykonane zostały przez laboratorium akredytowane, posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratorium spełnia więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

dr inż. Celina Marciszewska

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kutnie
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie
ul. T. Kościuszki 14, 99-300 Kutno
+48 42 6006976
sekretariat.psse.kutno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-69075-73470-DGJCF-22

Otrzymuje:

1. adresat
2. Wójt Gminy Nowe Ostrowy
3. a/a