

Zamawiający:
Gmina Nowe Ostrowy
Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy

Znak sprawy ZP.271.13.2023

Dotyczy postępowania pod nazwą „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Nowe Ostrowy”
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP
00571133/01 w dniu 22 grudnia 2023 r.

Wyjaśnienia do treści SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. z 2022r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na pytania złożone przez Wykonawcę.

- 1. Pytanie 1- W szkole w Imielnie - wymieniono świetlówki i zmodyfikowano na Ledowe / oczekujecie Państwo aby to wycenić w ten sam sposób - z doбором świetlówek - czy wymiana całych opraw na LED i utylizacja istniejących ? - pytam ponieważ na świetlówki jest gwarancja 2-3 lat / na oprawy uzyskać można więcej.*

Odpowiedź: Wymagany jest dobór i wymiana opraw.

- 2. Pytanie 2- W projekcie instalacji fotowoltaicznej na obu obiektach w wymaganiach mamy moduły PV o mocy 470 wp każdy - lecz zaznaczono że mają być to moduły Bifacjalne - czy jest taka konieczność - ponieważ bez malowania dachu na biało - moduły nie uzyskają odpowiedniej efektywności*

Odpowiedź: Dopuszcza się zastosowanie innych modułów niż bifacial, ale o pozostałych parametrach nie gorszych niż podane.

- 3. Pytanie 3 - Wskazane jest zastosowanie optymalizatorów mocy - system ma być cały oparty o optymalizację ? Na podstawie tego co widziałem / będzie konieczność użycia tylko kilku optymalizerów - wykonując instalacje na podstawie wskazanej wizualizacji. Zastosowanie optymalizatorów zwiększa oczywiście bezpieczeństwo - ale zdecydowanie podwyższy zdecydowanie wartość inwestycji.*

Odpowiedź: Wymagane jest zastosowanie optymalizatorów dla modułów, które mogą być okresowo zacieniane.

- 4. Pytanie 4 - Jest wymóg co do rodzaju falownika ? Wymagana gwarancja to 15 lat. Na obiektach sa zainstalowane inwertery Fronius - lecz nie posiadają one 15 lat gwarancji. W standardzie to jest 2 lata - 5 po zarejestrowaniu. O ile wiem - była możliwość przedłużenia do 10 lat - ale była to opcja dodatkowo płatna. Proszę o informacje zwrotną.*

Odpowiedź: Wymagany okres gwarancji producenta falownika to minimum 10 lat (w przypadku urządzeń Fronius gwarancja wydłużana jest do 10 lat bezpłatnie po zarejestrowaniu produktu).

- 5. Pytanie 5 - Po odbytej wizji lokalnej stwierdzam że wszystkich lamp w szkole w Ostrowach jest ok*

500 do wymiany - jak mamy się do tego odnieść - uwzględniać sale i korytarze - a pomijać np. łazienki i piwnicę ? W części pomieszczeń nastąpi redukcja lamp co będzie wiązało się ze znacznymi pracami poprawkowymi - ponieważ będzie trzeba zmodyfikować ułożenie / a część instalacji może się nie nadawać do takich przeróbek - czy prace poprawkowe będą po stronie wykonawców instalacji elektrycznych, czy po stronie wykonawcy budowlanego? W drugiej szkole wykonano wymiany części oświetlenia na świetlówki LED - a ilość koniecznego do wymiany oświetlenia może być mniejsza niż 75 szt - z tym że jest to odrębne postępowanie - więc nie będzie można go kompesnować.

Odpowiedź: Wymagana jest wymiana opraw w ilości podanej w PFU, część opraw jest już wymieniona na LED

Piwnice

Oprawa	Liczba
Świetlówka 2x36	1
Świetlówka 2x36	8
Świetlówka 2x36	6
Świetlówka 2x36	1
Żarowa 40W	7
Świelówkowa 2x20W	2

Parter

Oprawa	Liczba
Świetlówka 2x36	8
Świetlówka 2x36	2
Świetlówka 2x36	8
Świetlówka 2x36	8
Świetlówka 2x36	8
Świetlówka 2x36	8
Świetlówka 2x36	8
Świetlówka 2x36	3
Świetlówka 2x36	2
Naświetlacz halogenowy	5
Świetlówka 2x36	1
Świetlówka 2x36	2
Świetlówka 2x36	1
Świetlówka 1x36	1
Świetlówka 2x36	4
Świetlówka 1x36	1
Świetlówka 2x36	1
Świetlówka 1x36	1
Świetlówka 1x36	1
Świetlówka 2x36	1
Świetlówka 1x36	1
Świetlówka 2x36	1
Świetlówka 1x36	1
Świetlówka 2x36	12
Świetlówka 2x36	10
Świetlówka 2x36	1
Okrągłe wpuszczane świetlówki kompaktowe	6
Okrągłe wpuszczane świetlówki kompaktowe	6
Świetlówka 2x36	10
Świetlówka 2x36	1
Świetlówka 2x36	15

Świetlówka 2x36	2
Świetlówka 2x36	1
Świetlówka 1x36	1
Świetlówka 2x36	13
Świetlówka 1x36	6
Świetlówka 1x36	20
Świetlówka 2x36	18
Świetlówka 2x36	8
Świetlówka 4x18	10
Świetlówka 2x36	2

Piętro

Oprawa	Liczba
Świetlówka 2x36	12
Świetlówka 2x36	8
Świetlówka 2x18	2
Świetlówka 2x36	3
Świetlówka 2x36	3
Świetlówka 2x36	2
Świetlówka kompaktowa 20 W	1
Świetlówka 2x36	4
Świetlówka 2x36	8
Świetlówka 1x18	1
Świetlówka 2x36	8
Świetlówka 2x36	8
Świetlówka 2x36	8
Świetlówka 2x36	8
Świetlówka 2x36	2
Świetlówka 2x36	4
Świetlówka 2x36	14
Świetlówka 2x36	8
Świetlówka 1x36	2
Świetlówka 2x36	2
Świetlówka kompaktowa 2x9W	1
Świetlówka 2x36	1
Świetlówka kompaktowa 2x9W	1
Okrągłe wpuszczane świetlówki kompaktowe	6
Świetlówka 2x36	1
Świetlówka 2x36	3
Świetlówka kompaktowa 2x9W	2
Świetlówka 1x36	5
Świetlówka kompaktowa 2x9W	3

W związku z udzielonymi odpowiedziami zamawiający przedłużył termin otwarcia ofert.

Wójt Gminy Nowe Ostrowy
 /../ Zdzisław Kostrzewa