

Nowe Ostrowy, dn. 14.06.2021 r.

Wyjaśnienia do treści SWZ

Nr sprawy: ZP 271.2.2021

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno
oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy - etap I”**

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na pytania złożone przez Wykonawcę.

Pytanie:

Zwracamy się z zapytaniem czy Inwestor wyrazi zgodę na zmianę rur przewiertowych PE RC na wykonanie przewiertów rurą stalową. Przewierty rurą stalową można wykonać w mniejszych komorach, natomiast do wykonania przewiertów rurą PE RC potrzebne jest dużo więcej miejsca na wejście i wyjście ok. 20 m² z każdej ze stron, by uzyskać projektowaną rzędną kanalizacji. Wnioskujemy, by Zamawiający wyraził zgodę na zamianę.

Odpowiedź:

W przypadku gdy na etapie budowy będzie brak miejsca na wykonanie komory przewiertu wówczas Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym rozważą możliwość zmiany wykonania przewiertu rurą osłonową PE na rurą osłonową stalową.

Wójt Gminy

mgr inż. Zdzisław Kostrzewa